## Fiche Technique:

## **ENVIRONNEMENT DE COMPTAGE**





# Robinetterie de compteur

**SÉRIE: 812** 

## Désignation

Robinet de compteur droit

## Caractéristiques


Robinet avant ou après compteur Manœuvre 1/4 de tour Tournant sphérique Matière laiton Passage intégral Pression nominale 16 bars

## Spécificités

Ecrou tournant 6 pans avec trous  $\varnothing$  2.5 mm pour passage fil de plombage.

#### Options

- \* Longueur SPDE (VOIR : VERSION SPDE)
- \* Manœuvre inviolable (VOIR : OPTION K)
- \* Manœuvre verrouillable (VOIR : OPTION Z)
- \* Autres configurations nous consulter.





Manœuvre verrouillable Z
Voir : OPTION Z



Manœuvre inviolable K



### Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	812 15	812 15G	812 15R	812 20	812 20G	812 25	812 30	812 30G	812 40
Y		•	_	•	•	•	•	_	_	•
В	Longueur (mm)	67	67	67	67	67	82	104	104	119
Р	Poids (kg)	0.245	0.265	0.248	0.349	0.45	0.461	1.2	1.3	1.59
 F	Filetage	G3/4"	G1"	G1/2"	G1"	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/2	G2"	G2"
Т	Taraudage	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G1"	G1"	G1"1/4	G1"1/2	G1"1/2	G2"
-	6 pans écrou tournant	30	30	30	38	38	45	52	52	66
Ø	Diamètre de passage	15	15	15	20	20	20	30	30	38
S	Voir : VERSION SPDE	Х	Х	-	Х	Х	-	X	Х	Х
K	Voir : OPTION K	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-
Z	Voir : OPTION Z	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Version 812-1200-27-09-2017 1/2

# Fiche Technique:

# **ENVIRONNEMENT DE COMPTAGE**



### Nomenclature (du produit type : 812 15)

Désignation	Matière	Norme 		
Corps	Laiton matricé CW 617N			
Siège DN15	PTFE	ACS		
Mamelon	Laiton matricé CW 614N / CW 617N	NF EN 12420		
Axe de manœuvre	Laiton CW 617N	NF EN 12164		
Joint torique	Elastomère EPDM	ACS		
Sphère DN15	Laiton chromé CW 614N / CW617N	NF EN 12164 / NF EN 12420 NF EN ISO 6158 / NF EN ISO 1456		
Ecrou tournant	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164		
Anneau élastique	Inox 316L (Z3CND18.12.2)	NF EN 10088		
Papillon de manœuvre	Polyamide PA 6.6 30% FV + insert inox 304L			
Ecrou de papillon	Laiton chromé CW 614N / CW617N	NF EN 12164 NF EN ISO 6158 / NF EN ISO 1456		

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n° 14 ACC NY 044 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 13/02/2019)